

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (обязательная сертификация)



№ RU C- GB.ПБ09.В.00281/21

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «Форбо Флоринг» (ООО «Форбо Флоринг»)
Адрес (место нахождения): 249855, Россия, Калужская область, Дзержинский район, поселок Товарково, микрорайон Промышленный, дом 3,
ОГРН 1077763627655, ИНН 7701759825, Тел.: + 7 (48434) 4-18-45, E-mail: Moscow-office@forbo.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Forbo Flooring UK Limited,
Адрес (место нахождения): Unit 241 Walton Summit Centre, Bamber Bridge, Preston, PR5 8AL, United Kingdom,
Адрес производства продукции: Unit 241 Walton Summit Centre, Bamber Bridge, Preston, PR5 8AL, United Kingdom, GB927 400 634, Географические координаты ГЛОНАСС (широта, долгота): 53.0493530138869, -1.378915372107443.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья»,
Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, Место осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, ОГРН: 102770032317, ИНН 7709398169, тел. 8-495-504-71-64,
E-mail: 5047164@mail.ru, Уникальный № ТРПБ.RU.ПБ09

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие напольное тафтинговое в плитках и планках торговой марки Tessera (ворс 100 % полиамид, высота ворса от 1 мм до 4.4 мм, общий вес 3765-4500 г/м²), коллекции: Basis, Layout, Outline, Inline, Nexus, Earthscape, Struktur 1, Barcode, Create Space 1, Cloudscape, Contour, Perspective тип подложки Probac, выпускаемые по технической документации производителя.

код ОКПД2: 13.93.13

Покрытие напольное тафтинговое в плитках и планках торговой марки Tessera (ворс 100 % полиамид, высота ворса от 3 до 4 мм, общий вес 4065-4500 г/м²), коллекции: Arran, Chroma, Mix, Alignment, Diffusion на битумной основе, выпускаемые по технической документации производителя.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 5703 20 980 0

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний № 1131/ТР, 1132/ТР от 19.10.2021 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.).

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № RU.9893.8056 от 04.10.2021 г. До 04.10.2024 г., выдан ОС СМ «РОСТ», № RA.RU.13AB68.

Схема сертификации 5С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Коллекции: Basis, Layout, Outline, Inline, Nexus, Earthscape, Struktur 1, Barcode, Create Space 1, Cloudscape, Contour, Perspective тип подложки Probac:

Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2:

группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96;

группа по дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18;

группа по показателю токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20;

группа по распространению пламени – РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97.

Коллекции: Arran, Chroma, Mix, Alignment, Diffusion на битумной основе:

Класс пожарной опасности строительных материалов КМ3:

группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96;

группа по дымообразующей способности – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18;

группа по показателю токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20;

группа по распространению пламени – РП2 (слабораспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97.

Срок хранения — 18 месяцев; Срок службы или ресурс продукции — 15 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.10.2021 по 20.10.2026

РУКОВОДИТЕЛЬ

(заместитель руководителя) органа по сертификации)

Умрихина Ольга Васильевна

М.П.

Эксперт (эксперты)

Мирфатуллаев М.М.

